

पत्रांक 354 / फा0 सं0 21

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी फुलवारीशरीफ, पटना ।

दिनांक - 22/10/20

सेवा में

DESTINY INTERNATIONAL SCHOOL SADALLICHAK, P.O. MITTANCHAK,
PATNA

प्रसंग:- आपका पत्र संख्या- DIS/20-21/18 दिनांक-13-10-2020

विषय:- अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण/ सलाह प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में ।

प्रति,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है की DESTINY INTERNATIONAL SCHOOL SADALLICHAK, P.O. MITTANCHAK, PATNA में स्थित है आने अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव हेतु निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था लगाये गए हैं । जिसका निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सही एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया ।

- | | | |
|----------|--------|----------|
| 1. A.B.C | 04 kg | 05 अदद । |
| 2. CO2 | 4.5 kg | 01 अदद । |

अतः एक वर्ष के लिए निरीक्षण/सलाह प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है, तथा प्रबन्धक को अवगत कराया जाता है की वर्ष में दो बार उपरोक्त अग्निशमन यंत्रों का चलाने का अभ्यास संस्थान में कराते रहेंगे ।

- सलाह:-
1. IS:2190/1992 के अनुसार अग्निशमन यंत्रों का संधारण एवं रख- रखाव करेंगे ।
 2. एन0बी0सी0 पार्ट-4 के गाइड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।
 3. प्रबन्धक रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में आने वाली खराबी की सारी जवाबदेही संबंधित प्रबन्धक की होगी ।
 4. प्रबन्धक किसी रजिस्टर्ड फर्म को ए0एम0सी0 देना सुनिश्चित करेंगे ।
 5. वर्ष में दो बार संस्थान में मौक ड्रिल का आयोजन नजदीकी अग्निशमन पदाधिकारी के सहयोग से कराना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन

4kg
22/10/20

अग्निशामालय पदाधिकारी
फुलवारीशरीफ (पटना)

Hinaem Kumar Sinha

Manager

DESTINY INTERNATIONAL SCHOOL
Sadallichak Mittanchak, Patna-804453

Dilip Kumar
Principal

DESTINY INTERNATIONAL SCHOOL
Sadallichak, Mittanchak, Patna-804453